

UCHWAŁA NR XLVI/110/2025
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2025R.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Gizałki – Jarocin Wschód”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 4 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 3b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199)

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować inwestycję pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Gizałki – Jarocin Wschód”.

§ 2

Opinię wydaje się w formie postanowienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	/-/Maciej Wasielewski
Wicestarosta	/-/Marek Zdunek
Członek Zarządu	/-/Grażyna Kaczmarek
Członek Zarządu	/-/Michał Kaczmarek
Członek Zarządu	/-/Marek Szewczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/110/2025
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 14 listopada 2025r.

Pleszew, dn. 2025 r.

NR.6821.5.15.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 3b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199), po rozpatrzeniu wniosku spółki Energa – Operator S.A. działającej przez pełnomocnika Rafała Więcka o wydanie opinii dla inwestycji pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Gizałki – Jarocin Wschód”

Zarząd Powiatu w Pleszewie w składzie:

Przewodniczący: Maciej Wasielewski

Członkowie: Marek Zdunek
Grażyna Kaczmarek
Michał Kaczmarek
Marek Szewczyk

postanawia

zaopiniować pozytywnie inwestycję pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Gizałki – Jarocin Wschód”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28.10.2025 r. spółka Energa – Operator S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Rafała Więcka wystąpiła do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wydanie opinii dla inwestycji towarzyszącej pn. „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Gizałki – Jarocin Wschód”.

Jak wskazano we wniosku, inwestycja pn. „Przebudowa linii 110 kV Konin – Konin Nowy Dwór – Zagórz – Gizałki – Ludwinów – Jarocin Wschód” została ujęta pod poz. 36 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r. poz. 2570).

Jak wynika ze złożonego wniosku, w ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:

- dostosowanie linii 110 kV do temperatury projektowanej +80 st. C,
- wymianę przewodów linii 110 kV wraz z osprzętem na nowe,
- podwyższenie stanowisk słupowych,
- wzmocnienie stanowisk słupowych,

- wymianę stanowisk słupowych,
- zmianę lokalizacji stanowisk słupowych,
- demontaż stanowisk słupowych,
- wykonanie prac na istniejących stanowiskach słupowych,
- usunięcie kolizji pomiędzy liniami WN 110 kV oraz 15 kV i 0,4 kV, poprzez skablowanie linii 15 kV i 0,4 kV,
- budowę nowego napowietrznego powiązania liniowego WN 110 kV GPZ Ludwinów z linią WN 110 kV w formie dwóch linii jednotorowych, w tym stanowisk słupowych,
- rozbiórkę istniejącego odczepu do GPZ Ludwinów,
- częściową rozbiórkę linii WN 110 kV w miejscu budowy nowego napowietrznego powiązania liniowego WN 110 kV GPZ Ludwinów z linią WN 110 kV,
- roboty modernizacyjne na istniejącej stacji elektroenergetycznej Gizalki i Jarocin Wschód.

Zgodnie art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor występuje o opinie właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Stosownie do art. 4 ust. 3 tejże ustawy właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia o tę opinię. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń w odniesieniu do planowanej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Zgodnie z art. 3b wyżej powołanej ustawy przepisy tej ustawy stosuje się również do inwestycji towarzyszących, tj. pozostających w funkcjonalnym związku ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej.

Stosownie do art. 106 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. Stosownie do § 5 zajęcie stanowiska przez organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją projektową opiniuje pozytywnie wyżej wskazane zadanie inwestycyjne.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Pleszewie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Ponadto poucza się, że przed upływem terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Otrzymują:

1. Rafał Więcek, ORLEN PROJEKT S.A., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk (pełnomocnik Energa – Operator S.A.)
2. a/a